


MEGNEVEZÉS	Betáplálás H	Kültéri egys.1	Kültéri egys.2	Hidr.blokk 1	Hidr.blokk 2	SZ1 sziv.m.	SZ2 sziv.m.	SZ3 sziv.m.	Víz hőm.érz.	Hely. hőm.érz.	Hely. hőm.érz.	Hely. hőm.érz.	Működtető	Tartalék
TELJESÍTMÉNY (W)	19040	6300	6300	3000	3000	120	160	80	20	---	---	---	60	---
ÁRAMERŐSSÉG (A)	40 40 29	13,00	13,00	14,0	14,0	0,65	0,86	0,45	0,09	---	---	---	0,27	---
KERESZTMETSZET(mm ²)	5x10	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		---
VEZETÉK TÍPUSA	MCu	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	MCu	MCu	MCu		---



„BARY-LUX” BT.
8200 Veszprém, Lóczy L. u. 20/B. 1/3
Tel.: 06-88/421-526
Adószám: 27266076-1-19

Helyszín: 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.		Megrendelő: Felsőörs Község Önkormányzata 8227.Felsőörs, Szabadság tér 2.	
Projekt megnevezése: Felsőörs Község háza fűtési hálózat átalakítása levegős hőszivattyúhoz, és hűtés tervezése			
Rajz megnevezése: VE-Fő jelű kisfeszültségű főelosztó berendezés egyvonalas kapcs.terv átalakítás			
Tervező: Debreczeni Bárány Atilla V-T/19-0188/2019		Dátum: 2015.	Lépték: 1:---

V-4