Emeletre

Kültéri egység 1. NYM-J	5x2,5mm² ϕ16 Mű-III
Vezérlés hidr.1. NYM-J	5x1,5mm² ϕ16 Mű-III
Kültéri egység 2. NYM-J	5x2,5mm² ϕ16 Mű-III
Vezérlés hidr.2. NYM-J	5x1,0mm² ϕ16 Mű-III
Külső hőm.érz.1.NYM-J	3x1,5mm² ϕ13,5 Mű-III
Külső hőm.érz.2.NYM-J	3x1,5mm² ϕ13,5 Mű-III

pm 1,35

-0,51
102
Raktár

101
Irattár

103
Mosdó

pm 1,35

Folyosó
4,96 m

Daikin FW-01DT
padlón álló 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=2140W Q_H=1540W P_V=37W

Daikin FW-01DT
padlón álló 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=2140W Q_H=1540W P_V=37W

DAIKIN EPMSA-6
közösítő

Alagsorból

Kültéri egység 1. NYM-J	5x2,5mm² ϕ16 Mű-III
Vezérlés hidr.1. NYM-J	5x1,5mm² ϕ16 Mű-III
Kültéri egység 2. NYM-J	5x2,5mm² ϕ16 Mű-III
Vezérlés hidr.2. NYM-J	5x1,0mm² ϕ16 Mű-III
Külső hőm.érz.1.NYM-J	3x1,5mm² ϕ13,5 Mű-III
Külső hőm.érz.2.NYM-J	3x1,5mm² ϕ13,5 Mű-III

Daikin FW-01DT
padlón álló 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=2140W Q_H=1540W
P_V=37W

105
Könyvtár

Alagsorból 7xϕ1,5mm² MCu-1 Mű-III

207 Ht_2 S1	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III
201;205;207;209;210;211;212;	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III
107 Ht1 S3	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III
107;109	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III
108	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III
105 Ht_2 S2	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III
105;106	3x1,5mm² MCu-1kV ϕ13,5 Mű-III

Emeletre

Mt_2	3x1,5mm² MCu-1 ϕ13,5Mű-III
SZ1	3x1,5mm² MCu-1 ϕ13,5Mű-III

-2,00

-0,51

SZ1
Ht1
(1,30)

Daikin FW-01DT
padlón álló 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=2140W Q_H=1540W
P_V=37W

DAIKIN EPMSA-6
közösítő

SZ1
(1,30)

±0,00
107
Előcsarnok

Daikin FW-01DT
padlón álló 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=2140W Q_H=1540W P_V=37W

106
Internet szoba

Daikin FWT-03
oldalfali 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=3750W Q_H=2780W
$Q_{ÉREZHETŐ}$=2200W
P_V=24W

pm 85

pm 85

-0,90

-0,02

108
Gyógyszertár

(1,30)
SZ1

SZ1
Ht1
(1,30)

SZ1
(1,30)

109
Iroda

Daikin FW-01DT
padlón álló 2 csöves
fan-coil készülék
Q_F=2140W Q_H=1540W
P_V=37W

pm 85

pm 85

Érintésvédelem: Nullázás (TN-S) (ÁVK)

Jelmagyarázat: lásd a V-1 áramvédő kapcsoló terven.

„BARTUX" Bt.
8200 Veszprém, Lóczy L. u. 20/B. 1/3
Tel.: 06-88/421-526
Adószám: 24796076-1-19

Helyszín: 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.		Megrendelő: Felsőörs Község Önkormányzata 8227.Felsőörs, Szabadság tér 2.	
Projekt megnevezése: Felsőörs Községháza fűtési hálózat átalakítása levegős hőszivattyúhoz, és hűtés tervezése			
Munka megnevezése: Földszint fűtés és hűtés villany szerelési terve			V-2
Tervező: Debreczeni Bárány Atilla V-T/19-0188/2019	Dátum: 2015.	Léptek: 1:50	