


FELSŐÖRS KÖZSÉGHÁZA HOMLOKZAT ÉS TETŐFELÚJÍTÁSA

Felsőörs, Szabadság tér 2, 315 hrsz.

AKADÁLYMENTESSÉGI LEÍRÁS

A községháza energetikai korszerűsítésével egyidejűleg megoldandó az épület a projektarányos akadálymentesítése, mely jelen esetben az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és információ-kommunikációs) akadálymentesítést jelenti.



forrás: google



MEGKÖZELÍTÉS:

Az épület a településen belül központi helyen, a főútvonal mentén elhelyezkedő Szabadság tér északi oldalán található, bejárata a főútvonallal párhuzamos főhomlokzaton, előtetővel védett szélfogóban nyílik. A bejárat helye egyértelműen felismerhető.

A bejárat közelében jelzett gyalogos átkelőhely, és egy távolsági buszmegálló található. A település ezen részén, a főútvonal mentén futó járda lejtése 5% alatti, az akadálymentes közlekedés számára megfelelő. A gyalogos átkelési pontokon, a zebra szélességében a járdaszegély süllyesztett, taktilis burkolati jelzések nincsenek.

A település domborzati viszonyai miatt kézzel hajtott kerekesszékekkel csak kisebb szakaszokon lehetne közlekedni. A településen belül elektromos kerekesszék, vagy moped használatával kell számolni. A kézzel hajtott széket használók jellemzően az épület nyugati oldalán található kiépített parkolóból juthatnak el az épület bejáratához. A parkolóban nincs kijelölve akadálymentes parkolóállás, ezt pótolni kell. Az akadálymentes parkolóállás mérete 3,6X5,5 m, felülete csúszásmentes, egyenletes, helyét szabványos, piktogramot hordozó tábla, illetve a parkolási területet jelölő burkolati felfestés jelzi.

A parkoló és a főbejárat között 5 % alatti lejtésű, támfalak között futó, akadálymentesen kényelmesen járható, már meglévő lejtő vezet. A lejtő mentén egysoros, egyoldali korlát fut. A lejtő indulásához vezető járdaszakasz lejtése kissé nagyobb, mint 5%, de amint a fentiekben leírtam, a településen belül az elektromos meghajtású kerekesszékekkel való közlekedés az életszerű, azzal pedig ezen a járdaszakaszon is fel

lehet jutni. Kézzel hajtott székkal pedig a parkolóból, 5% alatti lejtésű útvonalon érhető el a bevezető rámpa.

Az épület főbejárata a tér és a főútvonal felől, lépcsőn érhető el. A főlépcső kényelmes szerkesztésű, a fokok orrnélküliek, mellette mellvédfalra szerelt egysoros korlát fut.


BEJÁRAT

Az épületbe való bejutás akadálymentessége biztosított. A szélfogó ajtajainak tiszta belmérete megfelelő. Az ajtók könnyen nyithatóak, a tokszerkezet kontrasztos. Az üvegfelületek és a nyíló szárny jelzése hiányzik, ezt pótolni kell.

EMELŐLAP

A projektarányos akadálymentesség megvalósítása érdekében az épületen belül egy akadálymentes mellékhelyiség készül, bejárati szinthez képest 51 cm-el alacsonyabban fekvő szinten.

Erre a szintre a meglévő állapotban 3 fellépésnyi lépcsőn lehet lejutni. E lépcső áthidalására a padlóba süllyesztett ollós emelőlap készül. A lépcső felső szintjén a burkolatra, figyelmeztető sávot kell elhelyezni.



standard akadálymentestő emelőlap 900x1525 13 cm mély süllyesztékkel



Lépcső előtti figyelmeztető sáv. 60X110 cm. ITPU1 Taktilis figyelmeztető jelzés

AKADÁLYMENTES WC HELYSÉG

A mellékhelység előtti folyosószakasz szélessége 150cm.

Méretek

Az akadálymentes WC helyiségben kézzel hajtott kerekesszékekkel meg lehet fordulni egy $d = 1,50$ m átmérőjű fordulóköron, s biztosított a háromirányú megközelítés lehetősége. A helyiségben éles sarkok, kiálló élek nincsenek.

WC csésze

Speciális, magasított, monoblokkos, elülső kivágás nélküli WC csészét szerelnek fel.

Az ülőmagasság 46-48 cm. A csésze frontvonala a faltól 70 cm-re áll, mellette 90 cm széles szabad hely van.

A csésze két oldalán, egymástól 64 cm távolságra egy felhajtható (tér belseje felé) és egy fix (fal mellett) kapaszkodó van. Ezek felső síkja 75 cm. Az egyik kapaszkodó alatt található a WC-papír tartó.

A WC csésze mellett 90 cm magasságban, kontrasztos színezésű, felirattal ellátott, zsinóros segélyhívó gomb van beépítve, amely a WC helység előtti folyosószakaszon jelez. A segélyhívó felett nyugtázó gomb lesz 105cm-es magasságban. Mindkét gombot felirat jelzi.

Mosdó

A mosdó konkáv peremkialakítású, könyöklős, forrázásgátló, egykaros keverő csapteleppel felszerelt. Kialakítása térszabad.

A mosdó tengelye a faltól legalább 40 cm. Magassága 85 cm. Használatához minimum 80 cm széles és 120 cm hosszú terület szükséges.

A mosdó fölé 60x90cm-es tükör kerül. Az alja a padlótól 90 cm-re van. A mosdó mellé, kényelmes elérési távolságba (padlótól mért magasságuk 100cm) szerelik majd fel a szappanadagolót és a papírtörölköző tartót. A törölközőtartó alá falra szerelt szemetes kerül.

A fogasok 120 cm és 150 cm-es magasságban lesznek. A villanykapcsoló kontrasztos színezésű, szerelési magassága padlóvonaltól mért 105 cm.

Ajtó

Az ajtó küszöb nélküli, 90/195 cm szabad nyílásméretű. Könnyen mozgatható. Csak belülről zárható, de úgy, hogy kívül jelezze a szabad / foglalt állapotot és vész esetén kívülről nyitható legyen. Az ajtó, a környező felületektől kontrasztosan eltérő színű. A kilincs az ajtólaptól kontrasztos színnel elkülönül. Az ajtó karral is nyitható.

Az ajtólap belső oldalán, 75 cm-es magasságba, vízszintesen felszerelt, kontrasztos színezésű ajtó behúzó kar kerül. Így a kerekesszékekben ülő személy is be tudja húzni maga mögött az ajtót.


Burkolatok

Az illemhely padlóburkolata csúszásgátló és könnyen tisztítható. A fal és a padlóburkolat színe kontrasztos. A falon 70-90cm között, kontrasztos színű burkolati sáv fut körbe. A falburkolat sávja és a felszerelt


szerelvények kontrasztosak. A burkolatokban nincsenek balesetveszelyes elek s sarkok. A fordulokoron kivul keszul a padlosszefolyo.

FELIRATOK, JELEK ELHELYEZESE

1. Az elocsarnokban tablan jelezni kell, hogy a mellekhelyseg merre talalhato.
2. Az akadalymentes mellekhelyseg ajtaja melle 150cm-es magassagba piktogrammal s Braille felirattal kiegészített funkciojelzo tabla kerul.



Ruttkay-Miklan gota
rehabilitacios szakerto
belsoepitesz
ESP 63-67 Pitesziroda Bt



Budapest, 2018. 02. 24.

MELLEKLETEK:

1. Akadalymentesıtes eszkozeinek razatlan koltsegvetesi kiırasa
2. Akadalymentes mellekhelyseg berendezesi terve
3. Tajekozato tablak grafikai terve

Az akadálymentesítés eszközeinek árazatlan költségvetési kiírása

kép-ábra	azonosító	MEGNEVEZÉS		web	mennyiség
	KOLO-M33400	Kolo Nova Pro Bez Barrier Mono WC csésze, mozg.korl. 46cm	minta	szerelvenybolt.hu	1
	Azonosító: 27891	Sapho DISABLE mosdó mozgáskorlátozott (10TP60060) Méret: 59x45,5	minta	http://szaniterplaza.hu	1
	Azonosító: 415356	Kolo Nova Pro Bez Barrier vakolat alatti szifon (703240)	bruttó): 19 390 Ft	http://szaniterplaza.hu	2
	Azonosító: 415192	Nofer Miha 12 literes falra szerelhető nyitott hulladékgyűjtő, szálcsiszolt (14098.2.S)	bruttó):14,700	http://szaniterplaza.hu	2
	Azonosító: 29046	Merida Toalett kefe - szálcsiszolt (TAS02)	minta	http://szaniterplaza.hu	1
	Azonosító: 9517	Nofer Miha rozsdamentes hajtogatott kéztörölő adagoló (Szálcsiszolt, 04005.S)	minta	http://szaniterplaza.hu	1
	Azonosító: 3843B20040001	Jika Pure fedeles WC papír tartó króm	minta	szaniteraruhaz.hu	
	Azonosító: 29487	MERIDA MERCURY Folyékonyszappan adagoló - utántölthető (MERCU grey)	minta	http://szaniterplaza.hu	1

		ELSO SIGMA mozgássérült WC-szett	minta	http://www.schneider-electric.hu/documents/szerelveny-katalogus/schneider-electric-szerelveny-katalogus-2015-elso.pdf	2
	TH840RMC	Prémium felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt	minta	http://www.bandkaruhaz.hu/akadalymentesites/kapaszkodok/akadalymentesites_kapaszkodo_TH840RMC	1
	THMADRMC	Premium hajlított kapaszkodó jobbos, rozsdamentes acél, 600 x 300 mm, matt	minta	www.bandkaruhaz.hu	1
	MEDAI0036CS	Bisk ONTARIO króm egyes fogas	minta	www.bandkaruhaz.hu	2
	a képen láthatóhoz hasonló	ráfordítós zár, kívülről nyitható, foglaltságjelzővel	minta	www.bandkaruhaz.hu	1
	IT 414	orvosi csaptelep	minta	http://akadalymentesites.hu/saniterkek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-orvosi-csaptelepek/it414-orvosi-csaptelep	1
	Cikkszám: ITAS899	AS 899 Vízszintes Lehajtható baba pelenkázó		akadalymentesites.hu	1
60X90cm es sík tükör					1
	ITPU1 jelző szegecs	Lépcső előtti figyelmeztető sáv. 60X110 cm. ITPU1 Taktilis figyelmeztető jelzés		akadalymentesites.hu	138
	irányító tábla	21X18cm habosított műanyag lemezt ragasztott nyomatott fólia			1
	ajtó melletti tábla	25X18cm habosított műanyag lemezt ragasztott nyomatott fólia Braille felirattal			1