

MEGJEGYZÉS:

A fűtési hálózat 45/40°C-os hőfoklépcsőre lett méretezve.
A radiátorok típusa: DUNAFERR LUX-uNi.

A padlóban, szerkezetben szerelt fűtési hálózat anyaga:

KELOX-ULTRAX KMU134 többrétegű 4mm előszigeteléssel ellátott cső 32x3 méretig
KELOX-ULTRAX KMU110 többrétegű 4mm szigetelő csőhéjba húzva 40x4 mérettől

A szabadon szerelt fűtési hálózat anyaga:

Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső
a *hűtési vezetékeken 13mm Armaflex AC hőszigeteléssel*
a *fűtési vezetékek (radiátoros fűtés vezetékei) hőszigetelés nélkül szerelve.*

JELMAGYARÁZAT:

- Freon folyadék vezeték (réz keményforrasztással)
- Freon gáz vezeték (réz keményforrasztással)
- Fűtési előremenő vezeték (Geberit szénacél vagy többrétegű)
- Fűtési visszatérő vezeték (Geberit szénacél vagy többrétegű)

Rendelési szám: 11/235-3/2015

Helyszín: 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.	Megrendelő: Felsőörs Község Önkormányzata 8227.Felsőörs, Szabadság tér 2.

Projekt megnevezése: Felsőörs Faluház fűtés rendszer átalakításának tervezése és hűtés tervezése

Rajz megnevezése: Emelet fűtés és hűtés alaprajzi terve

GFH-3

Tervező:	Dátum:	Lépték:
Sasvári Balázs G/19-0747 8420 Zirc, Liszt F. u. 37. tel.: 20/592-8180	2015. szeptember	1:50